

Převzal pro VAS, a.s. Brno, DT

21.8.94

*[Signature]*

GP

K 64

REFERÁT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OKRESNÍHO ÚŘADU BRNO - VENKOV

Moravské nám. č.6, 601 70, Brno tel.č.42161111 fax 42214576

Č.j. ŽP 4408/94-TK

V Brně, 31.08.94

Vyřizuje : ing. Třísková

R o z h o d n u t í

Obec Zastávka

OKRESNÍ ÚŘAD BRNO - VENKOV

Rozhodnutí nebylo právní moci

ke dni 21.9.1994 *[Signature]*

Věc: Kolaudace stavby :

Kanalizační sběrač Zastávka - Rosice

Investor : Obec Zastávka

podal návrh na kolaudaci výše uvedené stavby. Na základě toho provedl referát životního prostředí zdejšího okresního úřadu, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve smyslu §§ 2 a 5 zákona číslo 403/92 Sb., o okresních úřadech a § 2 zákona č.458/92 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, příslušné kolaudační řízení.

Při místním šetření konaném dne 16.08.94 předložil investor tyto doklady :

1. Rozhodnutí o uvedení stavby do prozatimního užívání vydané Okresním úřadem Brno - venkov, referátem životního prostředí ze dne 14. 3.1994 pod č.j. ŽP 7093/93-Ž.
2. Zápis ve věci kanal. sběrače Rosice - Zastávka ze dne 12.7.1994 mezi Povodím Moravy a dodavatelem stavby, t.j.fy IMOS.
3. Stanovisko SMS ÚP Brno - venkov ka kolaudačnímu řízení akce ze dne 18. 7.1994 a ze dne 22. 7.1994.

Dále bylo zjištěno toto :

a/ Stavba byla vodoprávně projednána a povolena příslušným vodohospodářským rozhodnutím č.j. ŽP 3426/92-Ž ze dne 26.07.92 a rozhodnutím č.j. ŽP 6053/93-Ž ze dne 18.12.1992.

b/ Podmínky stanovené v tomto rozhodnutí, jakož i v územním rozhodnutí, byly dodrženy.

c/ Skutečné provedení stavby a její užívání neohrožuje zájmy společnosti, především z hlediska ochrany života a zdraví osob, životního prostředí a bezpečnosti práce a technických zařízení.

d/ Stavba byla provedena podle projektové dokumentace schválené vodohospodářským orgánem s těmito odchylkami:  
- trasa stoky D byla vedena mimo místní komunikaci po polním pozemku  
- stoka A byla prodloužena o cca 16 m z důvodu podchycení

- stávající kanalizace
- na sběrači A ve staničení 0,919 km je umístěna šachta 1,5 m od břehové hrany oproti projektované vzdálenosti 4,0 m
  - řad A5 : ve staničení 0,076 km je niveleta kanalizace zvednuta o 0,07 m
  - řad A : ve staničení 0,318 km zvednuta niveleta potrubí o 0,77 m výše, t.j. na kótu 303,48 m n.m.
  - sběrač A : ve staničení 0,724 km je umístěna šachta 1,2 m od břehové hrany oproti projektované vzdálenosti 4,0 m

e/ Ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy nebyly vzneseny žádné námítky či záporná stanoviska k předmětu řízení.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem referát životního prostředí zdejšího okresního úřadu

### P o v o l u j e

podle § 82 zákona č. 50/1974 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších změn a doplňků, § 9 odst. 4 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, § 14 odst. 1 zákona číslo 130/1974 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, investorovi Obci Zastávka

### u ž í v á n í s t a v b y

Kanalizačního sběrače Zastávka - Rosice k určenému účelu.

Jako podmínky tohoto povolení se stanoví :

- 1 / Bude respektován závazný posudek okresního hygienika vydaný pod značkou 831-214/94 ze dne 10.02.94 .
- 2 / Navrhovatel je povinen vyznačit do ověřené projektové dokumentace stavby drobné odchylky, jejichž provedení vzal referát životního prostředí zdejšího okresního úřadu, dle § 44 odst. 2 písm.a) vyhlášky č. 85/1974 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, na vědomí .

### Odůvodnění :

Bylo zjištěno, že byly splněny veškeré náležitosti pro uvedení stavby do trvalého provozu, jak je podrobně výše v tomto rozhodnutí uvedeno.

### Poučení o odvolání :

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení počínaje u referátu životního prostředí

zdejšího okresního úřadu k Ministerstvu životního prostředí České republiky .

Ing. Jiří Holuša  
zástupce vedoucího RŽP



- Rozhodnutí obdrží:
- Stavební úřad Rosice
  - Obecní úřad Zastávka
  - OHS Brno - venkov
  - VAS a.s., Brno
  - VAS a.s., Divize Brno - venkov
  - SMS Brno

Protože adresát, ačkoli se v místě doručení zdržuje, nebyl zastížen, a písemnost nemohla být doručena ani jinému příjemci, byla uložena na poště - obecním úřadě.


Adresát byl o uložení této záležitosti písemně vyrozuměn a poučen o tom, že si ji má ve vlastním zájmu co nejdříve vyzvednout.

Písemnost uložena dne .....



Razítko dodací pošty  
s podpisem pracovníka

Odesílatel: **BRNO** Okresní úřad Brno - venkov  
referát životního prostředí  
Moravské náměstí 6  
601 70 Brno



# DORUČENKA

ŽP 4400/94-Tk kolaudační rozh.

Doporučeně

~~o b e c~~

~~664 84 Zastávka~~

Obecní úřad  
Zastávka

Potvrzuji převzetí této písemnosti

Dne 5.9. 1994

Podpis

17 128 0